

SHINHUNG

Valves Product System



(주)신흥밸브

CONTENTS

- 04 _ 세대별 수도용 감압밸브
- 06 _ 수도용 앵글밸브, 수압연결대
- 08 _ 물용 자동공기 배출밸브
- 09 _ 필터드레인밸브
- 10 _ 쓰리원 에어밴트
- 11 _ 멀티 수전티(분리기), 워터싱밸브, 워터햄머흡수기
- 12 _ 앵글형 볼밸브
- 15 _ 멀티 앵글형 볼밸브
- 18 _ 유니온 엘보
- 20 _ 멀티 유니온 엘보
- 22 _ 수도용 역류방지 밸브
- 24 _ 볼밸브 10K 20K, 유니온 볼밸브
- 25 _ SU조인트 볼밸브 / 드레인 일체형 볼밸브
- 26 _ 멀티 SU 볼밸브 (스트레이너 내장형)
- 27 _ 다측정 드레인 밸브
- 28 _ 센서 볼밸브
- 29 _ 보일러 하부 볼밸브
- 30 _ 보일러 하부배관 시스템
- 31 _ 보일러 하부 수압용 헤더
- 32 _ 보일러 하부 배관 고정대, 세대별 수압기(지역난방 수압기)
- 33 _ 멀티워터미터시스템
- 34 _ 이중링식 압착 조인트
- 36 _ 통합거치 시스템
- 38 _ 통합 거치 시스템(내적용모델)
- 40 _ 관 이음쇠



Build the Great


신흥밸브는 밸브산업의 미래가 되겠습니다!

믿음과 신뢰를 중시하는 신흥밸브는 끊임없는 연구개발 및 품질개선 활동을 통하여 고객의 다양한 요구를 만족시키고자 노력하겠습니다.



 (주)신흥밸브


PRV-102



SIZE	L	H1	H2	나사
15A	110	93	120	PT 1/2
20A	105	93	120	3/4

PRV-202

압력조절형




SIZE	L	H1	H2	나사
15A	110	90	130	PT 1/2

PRV-602




(유니온 일체형)



SIZE	L	H1	H2	나사
15A	125	93	130	PT 1/2

PRV-702 (20K)



SIZE	L	H1	H2	나사
15A	115	95	130	PT 1/2

◆ 사양 / Specification


모 델		PRV-102, PRV-202, PRV-602	PRV-702(20K)
적 용 유 체		Water	Water
적 용 압 력		MAX. 0.98MPa	MAX. 1.96MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃	MAX. 80℃
압력조절범위		50~500 KPa	50~500 KPa
작동최소차압		50 KPa	50 KPa
내 압 시 험		1.5MPa	3MPa
주 요 재 질	BODY	CAC203/DR	CAC803
	COVER	PPS	CAC203
	DIAPHRAGM	EPDM	EPDM
	SEAT	STS 304	STS 304
	SCREEN	STS 304	STS 304
CAP		PPS	CAC203

◆ 용도


· 공급압력을 일정하게 유지하여 세대 내 배관 및 설치물을 보호하고 압력 불균형 문제점을 방지한다.

◆ 설치 시 유의사항

1. 배관 내에 있는 이물질을 깨끗하게 제거하고 감압밸브를 설치 하여야 한다.
2. 밸브 전, 후에 직관부를 두어 난류현상을 막아야 원활히 작동 이 된다.
3. 유사 시를 대비하여 감압밸브 앞에 수동 차단밸브를 설치한다.
4. 최고 사용 압력 0.98MPa 이하의 배관에만 적용한다.
5. 박스에 동봉되어 있는 제품설명서를 충분히 숙지 후 설치한다.



유량곡선



◆ 특징 / Feature

- 냉·온수용 별도의 구분 없이 사용이 가능하다.
- 배관작업이 간편한 유니온TYPE과 소켓TYPE 등 현장의 요구에 다양하게 변화시켜 설치가 용이하다.
- 내부에 여과망(screen)을 장착하여 이물질에 의한 오작동을 방지한다.
- 다이어후럼은 "EPDM" 재질에 특수부직포를 삽입하여 내구성이 우수하며 고온(100℃이하)에 의한 변형이 없다.
- 연결 유니온에 체크기능의 추가가 가능하여 역류로 인한 오염 및 오작동 등을 방지할 수 있다.(선택사항)
- 감압밸브는 소모성 제품으로 사용여건(압력, 온도, 사용빈도 등)에 따라 수명의 차이가 날 수 있다.
- LH공사 시방에 적합하다(PRV-102, 602)


◆ 압력 조절 방법

감압밸브 출고 시 주문자의 요구에 맞게 2차측 압력이 설정되어 나오기 때문에 별도로 압력을 설정 할 필요가 없지만, 부득이 하게 조정할 시 조절볼트를 시계방향으로 돌리면 2차 압력이 높아지고 반시계방향으로 돌리면 압력이 낮아지게 된다. PRV-202 모델은 별도의 공구 사용 없이 손으로 압력 조절이 가능하며, 압력계가 부착되어 있어 원하는 압력을 정확하게 설정할 수 있다.

◆ 고장진단 및 처리방법


문 제 점	원 인	처리방법 및 대책
급수량이 적음	스트레이너가 막혔다	배관 및 밸브내의 스트레이너를 청소 한다
	밸브의 압력조정 이상	압력조정방법 참조하여 재조정한다.
2차측 압력이 낮음	1차측 압력이 낮다	1차측 압력은 2차측의 설정압력보다 높아야한다
	조절스프링 이상	스프링의 파손 등 이상 여부 점검 후 교체
유체가 흐르지 않음	설치방향이 잘못되었음	유체 방향을 화살표 방향과 일치
	설정압이 낮거나 조절볼트가 풀림	압력조정방법을 참조하여 재조정한다
2차측 압력 상승	다이어후럼의 이상	파손 여부 확인 후 교체
	Disc Seat에 이물질 삽입	Disc Seat 내의 이물질 확인 후 제거
	Disc Seat의 손상	Disc Seat의 손상 여부 확인 후 교체
	O-Ring의 마모	O-Ring의 파손 및 마모 여부 확인 후 교체
스프링케이스 누수	다이어후럼 파손	파손 여부 확인 후 교체
	스프링케이스 파손	파손 여부 확인 후 교체

WAV-101




SIZE	A	A1	B	C
15A	PT1/2	PT1/2	25	25
20/15A	PT3/4	PT1/2	30	30
20A	PT3/4	PT3/4	35	35

WAV-201




SIZE	A	A1	B	C
15A	PB	PF3/4	35	40
20/15A	PB	PF3/4	35	35

WAV-202




SIZE	A	A1	B	C
15A	SU13	PF3/4	35	40
20/15A	SU20	PF3/4	35	30
20A	SU20	PF1	40	30

WAV-202L




SIZE	A	A1	B	C
20/15A	SU20	PF3/4	65	40
20A	SU20	PF1	80	30

WAV-204




SIZE	A	A1	B	C
15A	PT1/2	PF3/4	35	30
20/15A	PT3/4	PF3/4	35	30

WAV-402



SIZE	A	A1	B	C
15A	SU13	PT1/2	30	30
20/15A	SU20	PT1/2	30	30
20A	SU20	PT3/4	35	35

WAV-502



SIZE	A	A1	B	C
15A	SU13	SU13	35	30
20/15A	SU20	SU13	30	30
20A	SU20	SU20	30	30

◆ 특징 / Feature

- 다양한 모델로 선택의 폭이 넓다
- Ni-Cr 도금이 되어 있어 부식이 없고 외관이 미려하다.
- 유니온 일체형 모델은 별도의 유니온 체결 작업 없이 설치가 용이하다.
- SU파이프 적용모델은 파이프 길이 조절이 가능하다.
- 십자핸들로 작동이 편리하다.

◆ 사양 / Specification

모 델		전 모델
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
내 압 시 험		1.7MPa
주요 재 질	BODY	CAC203/CAC805/C3771
	CAP	C3771
	SPINDLE	C3771/PA6
	HANDLE	ABS

◆ 주문 시 유의사항

- 전 모델 제조 시 스프링 없는 일체형 밸브대로 생산됨.(소음 발생 요인 제거)
- 스프링 장착은 선택사항으로 구매 발주시 반드시 요청해야한다.

Water Link 수압연결대

SWL-100



호칭	L	나사
20/20	110	PF3/4 X PF3/4
	210	PF3/4 X PF3/4
25/25	130	PF1 X PF1
	240	PF1 X PF1
	250	PF1 X PF1
32/32	130	PF1 1/4 X PF1 1/4

SWL-200




호칭	L	나사
20/20	110	PF3/4 X PF3/4
	210	PF3/4 X PF3/4
25/25	130	PF1 X PF1
	240	PF1 X PF1
	250	PF1 X PF1
32/32	130	PF1 1/4 X PF1 1/4

◆ 설치 시 유의사항 / Installation Method

- 충격에 의하여 압력계이지 불량이 발생할 수 있으니 취급에 주의 하시기 바랍니다.
- 본 제품은 수압용 제품으로 공기압 사용 시 누설이 발생할 수 있습니다.
- 치수표에 표기 되어 있지 않은 길이 및 이경 SIZE 제품도 제작 가능하오니 문의 바랍니다.
- 압력계 작동이 안될 시, 압력계를 분리하여 솔로 청소후 체결한다.

AAV-100



SIZE	H	W	나사
15A	115	54	PT 1/2



필터드레인밸브 부착 사진

◆ 특징 / Feature

- 배관내의 공기를 자동으로 배출시키므로 물의 원활한 순환 및 열 효율 증대로 에너지 절감은 물론 배관 수명 연장 효과가 있다.
- 몸체는 구리합금 재질로 내부식성이 강하며 외형은 니켈 크롬 도금을 하여 부식이 없고 외관이 미려하다.

◆ 사양 / Specification

모 델		AAV-100
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 100℃
수 압 시 험		1.7MPa
주요 재질	BODY	C3771
	CAP	C3771
	FLOAT	PP

◆ 설치 시 유의사항 / Installation Method

- 설치 시 공기배출구 방향을 수직으로 설치한다.(±5° 이내)
- 에어벤트 특성상 공기가 배출될 때 순간적으로 약간의 물이 떨어질 수 있으니 안전하게 호스 등으로 유도배관을 하여야 한다.
- 분해 후 재조립하여 사용하지 않도록 한다.
- 초기 작동 및 드레인 후 재가동 시(물유입시) 수동으로 드레인하여 공기를 제거한다.

◆ 오작동 여부 확인 방법

1. 에어벤트 하부의 메인 밸브를 차단한다.
2. 상부의 공기배출구를 최대한 개방한다.
3. 에어벤트 내부의 물을 완전히 빼준다.(드레인밸브 이용)
4. 드레인밸브를 잠근 후 메인 차단밸브를 **서서히** 열어준다.
5. 공기 배출 여부를 확인하고, 누설 여부를 확인한다.

◆ 에어벤트 이상 진단 및 처리 방법

문제점(증상)	원인	처리방법 및 대책
공기가 배출되지 않음	초기 동작 오작동	오작동 여부 확인 방법으로 점검 후 조치
	이물질로 인하여 배출구가 막힘	밸브 세척 및 청소, 교체
	이물질로 인하여 스트레이너가 막힘	밸브 세척 및 청소
	사용 압력 이상의 압력 적용됨	사용 압력 조정
물의 누설이 있음	초기 동작 오작동	오작동 여부 확인 방법으로 점검 후 조치
	디스크 이물질 삽입	밸브 세척 및 청소
	디스크 손상(마모)	파손 여부 확인 후 교체
	압력 불균형(현탕)	배관 압력 확인
몸통, 덮개 이탈	과 압력으로 인한 파손 또는 동파	교체

Filter Drain Valve

필터드레인밸브




FDV-100




SIZE	H	A	나사1	나사2
15A	165	PT1/2	PT1/2	PF 1/2
20A	165	PT1/2	PT3/4	PF 1/2
25A	165	PT1/2	PT 1	PF 1/2

FDV-200



SIZE	H	나사1	나사2
15A	165	PT1/2	PF 1/2
20A	165	PT3/4	PF 1/2
25A	165	PT 1	PF 1/2

FDV-300



SIZE	H	나사1	나사2
15A	165	PT1/2	PF 1/2
20A	165	PT3/4	PF 1/2
25A	165	PT 1	PF 1/2

◆ 특징 / Feature

- 스트레이너와 드레인밸브가 일체화 된 볼밸브로 LH공사 시방에 적용되어 있다.
- 에어벤트의 탈부착이 용이한 유니온 구조로 되어있다.
- 여과망이 내장되어 있어 이물질에 의한 오작동을 방지 할 수 있다.
- 스트레이너의 청소가 용이하다.


◆ 사양 / Specification

모 델		FDV-100, FDV-200, FDV-300
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
수 압 시 험		2.94MPa
주요재질	BODY	CAC203
	COVER	C3771
	SCREEN	STS304
	BALL	C3604/STS304
	STEM	C3604

◆ 설치 사진



TAV-100



SIZE	H	W	나사
15A	125	54	PT 1/2
20A	125	54	PT 3/4

TAV-300




SIZE	H	W	나사
15A	190	54	PT 1/2
20A	195	54	PT 3/4

TAV-400



SIZE	H	W	나사
15A	길이조정 가능	54	-
20A		54	-

TAV-300(20K)



SIZE	H	W	나사
15A	245	80	PT 1/2
20A	255	80	PT 3/4
25A	240	80	PT 1

◆ 특징 / Feature

- 스트레이너, 볼밸브, 수동드레인등을 일체화 시켜 시공이 용이하며 공간 확보 및 인건비 등을 절감할 수 있다
- 많은 연결부위로 인한 하자요인을 제거하였으며, 수동드레인을 부착시켜 여과망의 이물질 제거에 용이하고 별도로 드레인을 설치하는 불편함을 덜어주었다.
- 에어벤트의 탈부착이 용이하도록 연결 유니온 처리를 하여 시공이 편리하며 교체가 용이하다.

◆ 설치 시 유의사항 / Installation Method

- 설치 시 공기배출구 방향을 수직으로 설치한다.(±5° 이내)
- 공기가 배출될 때 순간적으로 물이 떨어질 수 있으니 안전하게 호스 등으로 유도배관을 하여야 한다.
- 분해 후 재조립하여 사용하지 않도록 한다.
- 유니온 체결 시 무리한 힘을 가하면 패킹 등이 손상될 수 있으니 주의 한다.
- 초기 작동 및 드레인 후 재가동 시(물유입시) 수동으로 드레인하여 공기를 충분히 제거한다.

◆ 사양 / Specification

모 델	TAV-100, TAV-300, TAV-400	TAV-300(20K)
적 용 유 체	냉·온수	냉·온수
적 용 압 력	0.98MPa	1.96MPa
적 용 온 도	MAX. 100℃	MAX. 100℃
수 압 시 험	1.7MPa	3.0MPa
주요 재질	BODY	CAC203/PPS
	COVER	C3771/PPS
	SCREEN	STS304
	FLOAT	PP

◆ 오작동 여부 확인 방법


1. 에어벤트 하부의 메인 밸브를 차단한다.
2. 상부의 공기배출구를 최대한 개방한다.
3. 에어벤트 내부의 물을 완전히 빼준다.(드레인밸브 이용)
4. 드레인밸브를 잠근 후 메인 차단밸브를 **서서히** 열어준다.
5. 공기 배출 여부를 확인하고, 누설 여부를 확인한다.

Multi Sink Header

멀티 수전티(분리기)



MSH-100



SIZE	L	L1	H	H1
15A	110	35	50	25

MSH-200(밸브타입)



SIZE	L	L1	H	H1
15A	120	40	55	25

Water Sink Valve

워터싱밸브




WSV-101 PB




WSV-102



WSV-301 RPB



WSV-302 워터햄머부착형



Water Hammer Arrestor(질소가스충전식)


워터햄머흡수기



SHW

나사식(S)

삽입식(I)




◆ 특징 / Feature

- 무용접 방식 개발로 기존 용접방식의 단점을 제거 하였다.
- 생산과정에 제품에 열을 가하지 않아 변형방지 및 내구성이 강화되었다.
- 위생안전기준 인증을 획득하여 음용수 기준에 적합하다.


모델	A	B	C	체적	FU
SHW-AA-S	145	22.2	PT1/2	35	4미만
SHW-AA-I	147	22.2	16.0	35	
SHW-A-S	160	34.9	PT1/2	116	4~12
SHW-A-I	175	34.9	16.0	116	
SHW-B-S	235	34.9	PT3/4	132	12~33
SHW-C-S	315	34.9	PT1	208	33~61

RAV-211




SIZE	L	L1	H	나사
15A	100	60	55	PT1/2
20A	115	65	60	PT3/4
25A	125	75	70	PT1

RAV-213




SIZE	L	L1	H	나사
15A	70	30	55	—
20A	85	35	60	—
25A	95	40	70	—

RAV-214




SIZE	L	L1	H	나사
15A	70	30	55	PT1/2
20A	85	35	60	PT3/4
25A	95	40	70	PT1

RAV-215




SIZE	L	L1	H	나사
20A	115	65	60	PF1

RAV-311



SIZE	L	L1	H	나사
15A	100	60	70	PT1/2
20A	115	65	75	PT3/4
25A	125	75	85	PT1

RAV-313




SIZE	L	L1	H	나사
15A	70	30	70	—
20A	85	35	75	—
25A	95	40	85	—

RAV-314




SIZE	L	L1	H	나사
15A	70	30	70	PT1/2
20A	85	35	75	PT3/4
25A	95	40	85	PT1

RAV-315




SIZE	L	L1	H	나사
20A	115	65	75	PF1

RAV-411




SIZE	L	L1	H	나사
15A	100	60	55	PT1/2
20A	115	65	60	PT3/4
25A	125	75	70	PT1

RAV-413




SIZE	L	L1	H	나사
15A	70	30	55	—
20A	85	35	60	—
25A	95	40	70	—

RAV-414




SIZE	L	L1	H	나사
15A	70	30	55	PT1/2
20A	85	35	60	PT3/4
25A	95	40	70	PT1

RAV-415




SIZE	L	L1	H	나사
20A	115	65	60	PF1

RAV-511




SIZE	L	L1	H	나사
20A	90	145	50	PT3/4

RAV-513




SIZE	L	L1	H	나사
20A	60	110	50	—

RAV-514



SIZE	L	L1	H	나사
20A	60	110	50	PT3/4

RAV-515



SIZE	L	L1	H	나사
20A	75	120	50	—

◆ 특징 / Feature

- 볼밸브와 유니온엘보를 일체화하여 설치공간 확보 및 작업성이 뛰어나다.
- union type으로 설치 및 해체가 간편하여 유지 보수가 용이하다.
- 좌·우 겸용 핸들로 방향에 상관없이 사용이 가능하다.
- 센서포켓 설치가 용이하다.
- SU파이프 배관이 일체화되어 연결부위를 최소화 할 수 있다.
- **겨울철 동파방지를 위해 퇴수 후 밸브 핸들을 45° 각도로 조절 한다.**
- 별도로 서포트 슬리브의 사용이 필요없다.
- 핸들 방향은 요청에 따라 변경 가능하다.
- 핸들 및 너트는 스테인리스 재질로 녹 발생이 없다.


◆ 사양 / Specification

모 델		RAV-211 ~ RAV-515
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
수 압 시 험		2.94MPa
주요 재질	BODY	CAC203/CAC805
	COVER	C3771/CAC805
	BALL	C3604/STS304
	SEAT	PTFE
	STEM	C3604

Multi Angle Ball Valve


멀티 앵글형 볼밸브

MAV-211




SIZE	L	L1	H	나사
15A	110	60	55	PT1/2
20A	115	65	65	PT3/4
25A	130	70	80	PT1

MAV-213




SIZE	L	L1	H	나사
15A	75	30	55	—
20A	85	35	65	—
25A	95	40	80	—

MAV-214




SIZE	L	L1	H	나사
15A	75	30	55	PT1/2
20A	85	35	65	PT3/4
25A	95	40	80	PT1

MAV-215




SIZE	L	L1	H	나사
20A	115	65	65	PT1

MAV-311




SIZE	L	L1	H	나사
15A	110	60	65	PT1/2
20A	115	65	80	PT3/4
25A	130	70	90	PT1

MAV-313




SIZE	L	L1	H	나사
15A	75	30	65	—
20A	85	35	80	—
25A	95	40	90	—

MAV-314




SIZE	L	L1	H	나사
15A	75	30	65	PT1/2
20A	85	35	80	PT3/4
25A	95	40	90	PT1

MAV-315




SIZE	L	L1	H	나사
20A	115	65	75	PF1

MAV-411




SIZE	L	L1	H	나사
15A	110	60	55	PT1/2
20A	115	65	65	PT3/4
25A	130	70	80	PT1

MAV-413




SIZE	L	L1	H	나사
15A	75	30	55	—
20A	85	35	65	—
25A	95	40	80	—

MAV-414




SIZE	L	L1	H	나사
15A	75	30	55	PT1/2
20A	85	35	65	PT3/4
25A	95	40	80	PT1

MAV-415




SIZE	L	L1	H	나사
20A	115	65	60	PF1

MAV-511




SIZE	L	L1	H	나사
20A	90	140	65	PT3/4

MAV-513




SIZE	L	L1	H	나사
20A	60	110	65	—

MAV-514



SIZE	L	L1	H	나사
20A	60	110	65	PT3/4

MAV-515



SIZE	L	L1	H	나사
20A	75	125	65	—



◆ 특징 / Feature

- 볼밸브와 유니온엘보, 스트레이너를 일체화하여 설치 공간 확보 및 작업성이 뛰어나다.
- union type으로 설치 및 해체가 간편하여 유지 보수가 용이하다.
- 좌·우 겸용 핸들로 방향에 상관없이 사용 가능하다.
- SU파이프 배관이 일체화되어 연결부위를 최소화 할 수 있다.
- 겨울철 동파방지를 위해 퇴수 후 밸브 핸들을 45° 각도로 조절 한다.
- 별도로 서포트 슬리브의 사용이 필요없다.
- 핸들의 방향은 요청에 따라 변경 가능하다.
- 핸들 및 너트는 스테인리스 재질로 녹 발생이 없다.

◆ 사양 / Specification



모 델		MAV-211 ~ MAV-515
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
수 압 시 험		2.94MPa
주요 재질	BODY	CAC203/CAC805
	COVER	C3771/CAC805
	BALL	C3604/STS304
	SEAT	PTFE
	STEM	C3604
	SCREEN	STS304
	CAP	C3771/PPS

SUE-201





SIZE	L	H	A	B
15A	65	35	PT1/2	SU13
20A	65	35	PT3/4	SU20
25A	75	45	PT1	SU25

SUE-203





SIZE	L	H	A	B
15A	35	35	SU13	SU13
20A	35	35	SU20	SU20
25A	45	45	SU25	SU25

SUE-204




SIZE	L	H	A	B
15A	35	35	PT1/2	SU13
20A	35	35	PT3/4	SU20
25A	45	45	PT1	SU25

SUE-301





SIZE	L	H	A	B
15A	55	35	PT1/2	PB16
20A	60	40	PT3/4	PB20
25A	75	50	PT1	PB25

SUE-303




SIZE	L	H	A	B
15A	30	35	SU13	PB16
20A	35	40	SU20	PB20
25A	40	50	SU25	PB25

SUE-304




SIZE	L	H	A	B
15A	30	35	PT1/2	PB16
20A	35	40	PT3/4	PB20
25A	40	50	PT1	PB25

SUE-305




SIZE	L	H	A	B
15A	35	35	PF3/4	PB16
20/15A	40	40	PF3/4	PB20
20A	40	40	PF1	PB20
25A	50	45	PF1 1/4	PB25

분기관엘보-2WAY




SIZE	L	H	A	B
15A	65	35	PF3/4	PB16
20A	80	40	PF1	PB20

SUE-131





SIZE	L	H	A	B
15A	70	35	PT 1/2	PB16
20A	70	35	PT 3/4	PB20

분기관엘보-3WAY



SIZE	L	H	A	B
15A	140	50	PF 3/4	PB16

SUE-133



SIZE	L	H	A	B
15A	40	35	SU13	PB16
20A	40	35	SU20	PB20


◆ 특징 / Feature

- 유니온타입으로 설치 및 해체가 간편하여 유지 보수가 용이하다.
- 센서포켓 설치가 용이하다
- SU파이프가 일체화되어 연결부위를 최소화할 수 있다.
- 파이프(PB) 삽입시 끝까지 삽입하고 견고하게 너트를 조인다.

◆ 사양 / Specification


모 델		유니온 엘보
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
수 압 시 험		2.4MPa
주요 재질	BODY	CAC203/CAC805/PPS
	NUT	CAC203/C3771

MUE-201




SIZE	L	H	A	B
15A	60	30	PT1/2	SU13
20/15A	60	40	PT1/2	SU20

MUE-203




SIZE	L	H	A	B
15A	30	30	SU13	SU13
20/15A	30	40	SU13	SU20

MUE-204




SIZE	L	H	A	B
15A	30	30	PT1/2	SU13
20/15A	30	40	PT1/2	SU20

MUE-301




SIZE	L	H	A	B
15A	60	35	PT1/2	PB16
20A	60	45	PT3/4	PB20

MUE-303




SIZE	L	H	A	B
15A	30	35	SU13	PB16
20A	30	45	SU20	PB20

MUE-304




SIZE	L	H	A	B
15A	30	35	PT1/2	PB16
20A	30	45	PT3/4	PB20

MUE-401




SIZE	L	H	A	B
20/15A	60	40	PT1/2	PT3/4

MUE-403



SIZE	L	H	A	B
20/15A	30	40	SU13	PT3/4

MUE-404



SIZE	L	H	A	B
20/15A	30	40	PT1/2	PT3/4

◆ 특징 / Feature

- 유니온엘보와 스트레이너를 일체화 하였다
- 유니온타입으로 설치 및 해체가 간편하여 유지 보수가 용이하다.
- SU파이프가 일체화되어 연결부위를 최소화할 수 있다.
- 별도로 서포트슬리브의 사용이 필요 없다.

◆ 사양 / Specification

모 델		멀티 유니온 엘보
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
수 압 시 험		2.4MPa
주요 재질	BODY	CAC203/CAC805
	CAP	C3771/PPS
	SCREEN	STS304

Strainer

스트레이너

스트레이너



SIZE	L	H	A	B
20A	70	50	PT3/4	PT3/4

◆ 사양 / Specification

모 델		스트레이너
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
주요 재질	BODY	CAC203/CAC803
	CAP	C3771
	SCREEN	STS304

SCE-101



SIZE	H	L	D	D1
15A	30	65	PB16	PF3/4
20/15A	35	65	PB20	PF3/4
20A	45	70	PB20	PF1

SCE-301



SIZE	H	L	D	D1
15A	—	50	PT1/2	PF3/4
20/15A	—	65	PT3/4	PF3/4
20A	—	70	PT3/4	PF1

SCE-401




SIZE	H	L	D	D1
15A	35	70	PF3/4	PF3/4
20/15A	35	70	PF1	PF3/4
20A	35	70	PF1	PF1

SCE-501



SIZE	H	L	D	D1
15A	40	70	PB16	PF3/4
20A	40	70	PB20	PF1

SCE-601(단)



SIZE	H	L	D	D1
15A	35	35	PB16	PF3/4
20/15A	35	40	PB20	PF3/4
20A	40	40	PB20	PF1

SCE-601(장)



SIZE	H	L	D	D1
20/15A	35	55	PB20	PF3/4

SCE-901(단)




SIZE	H	L	D	D1
20/15A	35	35	PB20	PF3/4

SCE-901(장)



SIZE	H	L	D	D1
20/15A	35	55	PB20	PF3/4

SCE-701(단)




SIZE	H	L	D	D1
15A	—	35/55	PT1/2	PF3/4

SCE-415




SIZE	H	L	D	D1
20A	—	45	PT3/4	PF1
20/15A	—	45	PT3/4	PF3/4

SCE-515




SIZE	H	L	D	D1
15A	—	60	PF3/4	PF3/4
20/15A	—	60	PF1	PF3/4
20A	—	60	PF1	PF1

SCE-115



SIZE	H	L	D	D1
15A	—	80	PB 16	PF3/4
20/15A	—	80	PB 20	PF3/4
20A	—	80	PB 20	PF1

SCE-215




SIZE	H	L	D	D1
15A	—	45	PF3/4	PF3/4
20/15A	—	65	PF1	PF3/4
20A	—	45	PF1	PF1

SCE-535



SIZE	H	L	D	D1
20/15A	—	60	PF 1	PF3/4
20A	—	60	PF 1	PF 1

SCE-135




SIZE	H	L	D	D1
20/15A	—	80	PB20	PF3/4
20A	—	80	PB20	PF 1

◆ 사양 / Specification

모 델		수도용 역류방지 밸브
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
수 압 시 험		1.75MPa
주요 재질	BODY	CAC803/CAC203/PA6
	UNION NUT	CAC803/CAC203
	SPRING	STS304
	CARTRIDE	POM(폴리아세탈)
	O-RING	EPDM


· 이중식 역류방지 밸브는 선택사항으로 주문 시 요청하여야 한다.

SBV-404



SIZE	L	H	C	d	나사
15A	55	55	67	15	PT1/2
20A	62	60	80	20	PT3/4
25A	78	65	102	25	PT1
32A	85	80	115	32	PT1 1/4
40A	98	95	145	40	PT1 1/2
50A	110	100	145	50	PT2
65A	145	145	192	65	PT2 1/2
80A	170	165	205	80	PT3
100A	182	165	205	80	PT4

SBV-204



SIZE	L	H	C	d	나사
15A	길이 변경 가능	55	67	15	M26X1.5P
20A		60	80	20	M32X1.5P
25A		65	102	25	M38X1.5P
32A		80	115	32	M48X1.5P
40A		95	145	40	M56X1.5P
50A		100	145	50	M68X2.0P
65A		145	192	65	M75X2.0P
80A		165	205	80	M100X2.0P

◆ 특징 / Feature


- 밸브대를 길게하여 보온재 시공이 용이하다
- Full Bore로 충분한 유량을 확보하였다
- Ni-Cr 도금 처리로 외관이 미려하고 음용수 배관에 적합하다.
- 핸들 및 너트는 스테인리스 재질로 녹 발생이 없다.

◆ 사양 / Specification

모 델		SBV-404 SBV-204	
		10K	20K
적 용 유 체		냉·온수	냉·온수
적 용 압 력		0.98MPa	1.96 MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃	MAX. 80℃
수 압 시 험		2.94 MPa	2.94 MPa
주요 재질	BODY	CAC203/CAC805	CAC203/CAC805
	COVER	CAC203/CAC805	CAC203/CAC805
	BALL	CAC203/STS304	CAC203/STS304
	SEAT	PTFE	PTFE
	STEM	C3604	C3604


UBV-304

LH 세대입상용



SIZE	H	A	C	B	나사
15A	104	53	68	15	PT 1/2
20A	115	57	85	20	PT 3/4

UBV-404



SIZE	H	A	C	B	나사
40A	150	90	145	PT1 1/2	PT1 1/2
50A	175	100	145	PT2	PT2
65A	205	135	190	PT2 1/2	PT2 1/2

SU joint Ball Valve

SU조인트 볼밸브 / 드레인 일체형 볼밸브




SBV-504



SIZE	L	H	C	d	나사
15A	105	55	67	15	M26X1.5P
20A	115	60	80	20	M32X1.5P
25A	130	65	102	25	M38X1.5P
32A	145	80	115	32	M48X1.5P
40A	160	95	145	40	M56X1.5P
50A	190	100	145	50	M68X2.0P
65A	250	145	192	65	M75X2.0P
80A	300	150	205	80	M110X2.0P

SBV-504 + 슛 아답터소켓




SIZE	L	H	C	d	나사
15A	155	55	67	15	M26X1.5P
20A	170	60	80	20	M32X1.5P
25A	190	65	102	25	M38X1.5P
32A	215	80	115	32	M48X1.5P
40A	230	95	145	40	M56X1.5P
50A	270	100	145	50	M68X2.0P
65A	385	145	192	65	M75X2.0P
80A	450	150	205	80	M110X2.0P

DAV-100



SIZE	A	B	C	H	나사
20A	50	125	80	145	PT3/4
25A	60	130	100	170	PT1
32A	80	130	115	190	PT1 1/4
40A	90	130	145	210	PT1 1/2
50A	105	135	145	225	PT2
65A	145	140	190	270	PT2 1/2
80A	155	160	205	360	PT3

DAV-200



SIZE	A	B	C	H	나사1	나사2
20A	50	50	80	145	PT3/4	PT3/4
25A	60	55	100	170	PT1	PT3/4
32A	80	55	115	190	PT1 1/4	PT3/4
40A	90	55	145	210	PT2 1/2	PT3/4
50A	105	60	145	225	PT2	PT3/4
65A	145	65	190	270	PT2 1/2	PT3/4
80A	155	85	205	360	PT3	PT3/4



시공사진


◆ 특징 / Feature

- SU파이프 및 SU조인트 부속이 일체화된 밸브로 스테인리스 파이프를 사용하는 배관에 간편하게 설치할 수 있다.
- 핸들 및 너트는 스테인리스 재질로 녹 발생이 없다.

◆ 사양 / Specification


모 델	SBV-504	DAV-100	DAV-200
	10K	20K	
적 용 유 체	냉·온수		냉·온수
적 용 압 력	0.98MPa		1.96 MPa
적 용 온 도	MAX. 80℃		MAX. 80℃
수 압 시 험	2.94 MPa		2.94 MPa
주요 재질	BODY	CAC203/CAC805	
	COVER	CAC203/CAC805	
	BALL	CAC203/STS304	
	SEAT	PTFE	
	STEM	C3604	

MBV-203




SIZE	L	H	C	d	나사
15A	길이 변경 가능	50	68	15	PF3/4
20A		55	85	20	PF1
25A		65	105	25	PF1 1/4
32A		80	1156	32	PF1 1/2
40A		90	145	40	PF2
50A		100	145	50	PF2 1/2

MBV-204




SIZE	L	H	C	d	나사
15A	길이 변경 가능	50	68	15	PT1/2
20A		55	85	20	PT3/4
25A		65	105	25	PT1
32A		80	1156	32	PT1 1/4
40A		90	145	40	PT1 1/2
50A		100	145	50	PT2

MBV-404



SIZE	L	H	C	d	나사
15A	85	55	67	15	PT1/2
20A	110	55	80	20	PT3/4
25A	125	65	105	25	PT1
32A	150	80	115	32	PT1 1/4
40A	190	90	145	40	PT1 1/2
50A	225	100	145	50	PT2

MBV-504



SIZE	L	H	C	d	나사
15A	135	50	68	15	PT1/2
20A	155	55	85	20	PT3/4
25A	180	65	105	25	PT1
32A	210	80	1156	32	PT1 1/4
40A	255	90	145	40	PT1 1/2
50A	300	100	145	50	PT2

◆ 특징 / Feature

- 볼밸브와 스트레이너를 일체화 하여 설치 공간 확보 및 작업성이 뛰어나다
- SU파이프 및 SU조인트 유니온이 일체화된 밸브로 스테인리스 배관에 시공이 간편하다.
- 밸브대를 길게하여 보온재 시공이 용이하다.
- 핸들 및 너트는 스테인리스 재질로 녹 발생이 없다.


◆ 사양 / Specification

모 델		MBV-203	MBV-204	MBV-404	MBV-504
주요 재질	적 용 유 체	냉·온수			
	적 용 압 력	0.98 MPa			
	적 용 온 도	MAX. 80°C			
	수 압 시 험	2.94 MPa			
	BODY	CAC203/CAC805			
	COVER	CAC203/CAC805			
	BALL	CAC203/STS304			
	SEAT	PTFE			
	STEM	C3604			
	CAP	C3771/PPS			

Assembled Drain Valve(Multi Drain Valve)


다측정 드레인밸브

MDV-100 급탕, 난방용



SIZE	L	H	A	B	C
20A	105	95	PT1/2	PT3/8	PT3/8

MDV-200 급수용



SIZE	L	A	B	C
20A	105	PT3/8	PT3/8	PF1

◆ 특징 / Feature

- 다중티, 사이폰밸브, 압력계, 온도계 일체형으로 연결부위를 최소화 하여, 자재비 절감효과가 크다.
- 유니온 타입의 연결부를 가진 밸브로 배관시공이 매우 용이하다.
- 현장 여건에 따라 다양하게 활용 가능하다.

◆ 사양 / Specification

모 델		다측정 드레인밸브
적 용 유 체		냉·온수
적 용 압 력		1.96MPa
적 용 온 도		MAX. 80℃
주요 재질	BODY	CAC203
	BALL	C3771/STS304
	SEAT	PTFE

◆ 활용 예

Tee 연결시



볼밸브 연결시



◆ 설치 사진



시공 예1



시공 예2



시공 예3



시공 예4

SSV-201



SIZE	L	H	C	A	B
20A	길이 변경 가능	55	80	PT3/4	SU20
25A		60	80	PT1	SU25
32A		65	105	PT1 1/4	SU30
40A		75	115	PT1 1/2	SU40
50A		90	145	PT2	SU50

SSV-203



SIZE	L	H	C	A	B
20A	길이 변경 가능	55	80	SU20	SU20
25A		60	80	SU25	SU25
32A		65	105	SU30	SU30
40A		75	115	SU40	SU40
50A		90	145	SU50	SU50

SSV-204



SIZE	L	H	C	A	B
20A	길이 변경 가능	55	80	PT3/4	SU20
25A		60	80	PT1	SU25
32A		65	105	PT1 1/4	SU30
40A		75	115	PT1 1/2	SU40
50A		90	145	PT2	SU50

SSV-401



SIZE	L	H	C	A	B
20A	120	55	80	PT3/4	PT3/4
25A	140	60	80	PT1	PT1
32A	175	65	105	PT1 1/4	PT1 1/4
40A	190	75	115	PT1 1/2	PT1 1/2
50A	210	90	145	PT2	PT2

SSV-403



SIZE	L	H	C	A	B
20A	길이 변경 가능	55	80	SU20	PT3/4
25A		60	80	SU25	PT1
32A		65	105	SU30	PT1 1/4
40A		75	115	SU40	PT1 1/2
50A		90	145	SU50	PT2


SSV-404



SIZE	L	H	C	A	B
20A	90	55	80	PT3/4	PT3/4
25A	103	60	80	PT1	PT1
32A	110	65	105	PT1 1/4	PT1 1/4
40A	120	75	115	PT1 1/2	PT1 1/2
50A	130	90	145	PT2	PT2


보일러 하부 볼밸브

SBV-304




SIZE	L	H	C	A	B
15A	67	45	50	PB16	PT1/2
20A	75	50	50	PB20	PT3/4

SBV-304 + 연결유니온




SIZE	L	H	C	A	B
15A	95	45	50	PB16	PF1/2
20/15A	100	50	50	PB20	PF1/2
20A	100	50	50	PB20	PF3/4

SBV-105




SIZE	L	H	C	A	B
15A	68	45	50	PB16	PF1/2
20/15A	72	45	50	PB20	PF1/2
20A	72	50	50	PB20	PF3/4

SBV-305



SIZE	L	H	C	A	B
15A	72	45	50	PB16	PF1/2
20A	78	50	50	PB20	PF3/4
25/20A	80	50	50	PB20	PF3/4

SBV-101



SIZE	L	H	C	A	B
15A	60	45	50	PB16	PF1/2
20A	70	50	50	PB20	PF3/4

직결소켓(RPB/PB/드레인일체형)

RPB



PB




드레인일체형




보일러하부 배관 시스템


하부밸브세트(RPB)




하부밸브세트(RPB)



하부밸브세트(PB)



직결소켓세트



하부밸브세트(파이프연결형)



보일러하부배관시스템(드레인 일체형)



하부밸브세트(오피스텔 적용)



설치예시



◆ 설치 시 유의사항 / Installation Method

· 본 제품은 수압용 제품으로 공기압 사용 시 누설이 발생할 수 있습니다.

· 충격에 의하여 압력계이지 불량일 발생할 수 있으니 취급에 주의하시기 바랍니다.

Water Pressure Header

보일러 하부 수압용 헤더

WPH-101



WPH-102




WPH-201




WPH-202



WPH-501



WPH-601



WPH-401



수압헤더용 부속



PHS-15A PHS-20A PHS-25A PHN-15A PHN-20A PHN-25A

	A	B		A	B
PHS-15	PB16	PF1/2	PHN-15	PF1/2	PT1/2
PHS-20	PB20	PF1/2	PHN-20	PF1/2	PT3/4
PHS-25	PB25	PF1/2	PHN-25	PF1/2	PT1

보일러 하부 배관 고정대

구성 품



◆ 특징 / Feature

- 배관 위치에 따라 길이 조절이 가능하다.
- 배관의 흔들림을 방지한다.
- 보온재 설치 유·무에 관계없이 모두 적용 가능하다.
- 보일러 기종에 상관없이 모든 모델에 적용 가능하다.

◆ 설치 전 확인 사항

- 보온재 설치 유무 확인(클램프 사이즈)
- 배관 위치(벽과의 거리) 확인

클램프 지지대 체결



◆ 설치 사진

벽고정지지대설치



고정클램프 절단



클램프 파이프 체결



클램프 지지대 체결



Water Sink Valve

세대별 수압기(지역난방 수압기)


냉수+온수




냉수+온수+드레인밸브



냉수+온수+난방



냉수+온수+난방S+난방R



* 분배기 제조사별 제작가능

Multi Water Meter System

멀티워터미터시스템(LH적용모델)

모델1



모델2



모델3



모델4



계량기함



모 델	SIZE (L) X (W) X (H)
MMS-100	440 X 250 X 200
MMS-200	440 X 250 X 175
MMS-300	550 X 250 X 200

배관슬리브고정판



배관 슬리브고정대



설치 예



숏 아답터소켓




SIZE	L	L1	나사
13	61	35	PT 1/2
20	67	40	PT 3/4
25	70	40	PT 1
30	84	48	PT 1 1/4
40	87	48	PT 1 1/2
50	99	55	PT 2
60	110	57	PT 2 1/2
80	168	80	PT 3

SU조인트 유니온 아답터




SIZE	L	L1	나사
13	79	55	PT 1/2
20	87	60	PT 3/4
25	97	70	PT 1
30	106	70	PT 1 1/4
40	114	75	PT 1 1/2
50	129	80	PT 2
60	160	105	PT 2 1/2

편소켓아답터(숏)




SIZE	L	L1	나사
13	124	100	PT 1/2
20	127	100	PT 3/4
25	131	100	PT 1
30	135	100	PT 1 1/4
40	136	100	PT 1 1/2
50	139	100	PT 2
60	145	100	PT 2 1/2

SU조인트 유니온 티 (디자인등록)



SIZE	L	A	B	C
20	80	50	50	PF3/4, PF1
25	85	55	55	PF3/4, PF1
30	100	55	65	PF3/4, PF1
40	105	55	65	PF3/4, PF1
50	110	60	70	PF3/4, PF1
60	120	65	75	PF3/4, PF1
80	180	85	130	PF3/4, PF1

숏아답터 티



SIZE	L	A	B	C
20	100	50	50	PF3/4, PF1
25	110	55	55	PF3/4, PF1
30	130	55	65	PF3/4, PF1
40	150	60	75	PF3/4, PF1
50	140	60	70	PF3/4, PF1
60	160	70	80	PF3/4, PF1
80	290	90	145	PF3/4, PF1

◆ 특징 / Feature

- 전용공구를 사용 하여 견고하게 압착 가능하다.
- 일반배관용 스테인리스 강관을 사용하여 경량 배관이 가능하다.
- 부자재의 사용이 필요하지 않으며, 숙련자가 아니어도 작업이 가능하다.
- 충분한 압착강도로 누수가 없고 관이 빠지거나 흔들림이 없다.

◆ 사양 / Specification

모 델	
적 용 유 체	냉·온수
적 용 온 도	0℃ ~ 120℃
주요 재질	BODY
	ADAPTER
	RING
	O-RING
	STS304
	STS304
	STS304
	EPDM

◆ 구조 / Structure



◆ 제품 시공 방법

1. 적용 기준

- 일반 배관용 스테인리스강관(KS D 3595) 13Su ~ 100Su 가능함

2. 적용 범위

- 상수도 매설 관용, 냉·난방용, 건축물 내 급수, 급탕, 조선 선박 배관

3. 시공 방법



- ① 절단기를 이용하여 파이프를 절단한다.
O링 손상 방지를 위해 BURR를 제거(면취)한다.



- ② 절단된 파이프와 이음쇠의 개구부를 일치선이 되도록 자연스럽게 삽입한다.(O링 손상 주의)



- ③ 압착공구를 개구부의 요철부분(필름부분)에 삽입한다.



- ④ 헤드에 클램핑물을 결합하여 압착을 완료한다.



- ⑤ 압착 후 필름을 제거한다.



- ⑥ 전용 확인 지그를 사용하여 정상 압착을 확인한다.

4. 검사 및 시험

- 검사 : 원형으로 압착이 되었는지 확인하고, 2중 원형 홈이 뚜렷이 잘 나타났는지 육안검사후 불충분시 검사용 지그 및 버니어 캘리퍼스를 사용하여 검사한다.
- 시험 : 작업 완료후, 사용압력의 3~4배 이상 수압(12~15kgf/cm²)을 걸어 누수여부를 확인하거나 공압을 걸어 비눗물을 이용하여 누설을 확인한다.

통합 거치 시스템

모델1



모델2



모델3



모델4



모델5



모델6



모델7



모델8



통합 거치 시스템(LH적용모델)

모델1



모델2



모델3



모델4



◆ 특징 / Feature

- 유니온 타입의 연결부를 가진 밸브로 배관시공이 매우 용이하다.
- 유니온 타입의 드레인 분기용 tee를 이용하여 시공방법을 개선 하여 작업성과 공간 활용성이 뛰어나다.
- 현장 여건에 따라 다양하게 활용 가능하다.

◆ 사양 / Specification

		통합거치 시스템
주요 재질	거치대	PosMac/PO(도장)
	수압연결대	PA6
	고정크램프	PA6
	고정소켓	CAC203/C3771/PPE

모델5




모델6



모델7



링조인트아답타(M)




SIZE	L	A	B
15A	40	R-PB 15	PT 1/2
20A	45	R-PB 20	PT 3/4
25A	55	R-PB 25	PT 1

링조인트아답타(F)



SIZE	L	A	B
15A	40	R-PB 15	PT 1/2
20A	45	R-PB 20	PT 3/4
25A	55	R-PB 25	PT 1

링조인트유니온아답타(M)




SIZE	L	A	B
15A	70	R-PB 15	PT 1/2
20A	75	R-PB 20	PT 3/4

링조인트유니온아답타(U)




SIZE	L	A	B
15A	50	R-PB 15	PF 1/2
20A	55	R-PB 20	PF 1

F X F X F TEE



SIZE	L	A	B	C
15A	50	PT 1/2	PT 1/2	PT 1/2

F X M X F TEE



SIZE	L	A	B	C
15A	50	PT 1/2	PT 1/2	PT 1/2

M X F X F TEE



SIZE	L	A	B	C
15A	50	PF 1/2	PT 1/2	PT 1/2

M X M X U TEE



SIZE	L	A	B	C
25A	60	M38x1.5P	PT 3/4	M38x1.5P
32A	65	M48x1.5P	PT 3/4	M48x1.5P
40A	70	M56x1.5P	PT 3/4	M56x1.5P
50A	70	M62x2.0P	PT 3/4	M68x2.0P
65A	75	M75x2.0P	PT 3/4	M85x2.0P
80A	100	PT3x11산	PT 3/4	M100x2.0P

서비스소켓




SIZE	L	A	B
15A	주문제작	PT 1/2	PT 1/2
20A	주문제작	PT 3/4	PT 3/4
25A	주문제작	PT 1	PT 1

서비스넛블




SIZE	L	A	B
15A	주문제작	PT 1/2	PT 1/2
20A	주문제작	PT 3/4	PT 3/4
25A	주문제작	PT 1	PT 1

링조인트 고정소켓



SIZE	L	A	B
20A	64	PF 3/4	R-PB 20

센서포켓용 소켓




SIZE	L	A	B
20A	90	PF 1	PF 1

TEE(1)



SIZE	L	A	B	C
15A	80	PF 3/4	R-PB 15	PF 3/4

TEE(2)



SIZE	L	A	B	C
15/20A	75	PF 3/4	PF 3/4	R-PB 20

TEE(3)




SIZE	L	A	B	C
20A	65	PF 1	PF 1	R-PB 20

TEE(4)



SIZE	L	A	B	C
20/15A	75	PF 3/4	PF 1	R-PB 15



CONTENTS

44 _	사업자등록증
45 _	공장등록증명서
46 _	KS인증서(볼밸브-KSB2308)
47 _	KS표시인증서(물용자동공기배출밸브KSB2373)
48 _	KS표시인증서(수도꼭지KSB2331)
49 _	단체표준인증서(수도용감압밸브)
50 _	KC위생안전기준인증서(감압밸브)
52 _	KC위생안전기준인증서(수도꼭지)
54 _	KC위생안전기준인증서(물용자동공기배출밸브)
56 _	KC위생안전기준인증서(볼밸브)
58 _	KC위생안전기준인증서(수도용역류방지밸브)
60 _	KC위생안전기준인증서(워터해머흡수기)
62 _	KC위생안전기준인증서(황동연결구)
64 _	KC위생안전기준인증서(수도용스테인리스강관이음쇠)
66 _	시험성적서(수도용감압밸브-2021.08.11)
68 _	시험성적서(수도용앵글밸브-2022.01.21)
69 _	시험성적서(물용자동공기배출밸브-2022.01.21)
70 _	시험성적서(쓰리웨이어밴트-2021.07.23)
71 _	시험성적서(볼밸브-2022.01.21)
73 _	시험성적서(수도용역류방지밸브-2021.11.29)
74 _	시험성적서(워터해머흡수기-2022.01.21)
75 _	시험성적서(수도용스테인리스강관이음쇠-2020.12.16)
76 _	납품실적서

사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 137-81-30334

법인명(단체명) : (주) 신흥밸브

대표자 : 김영우

개업년월일 : 2000년 07월 08일 법인등록번호 : 120111-0226903

사업장소재지 : 경기도 김포시 통진읍 을마로211번길 90

본점소재지 : 경기도 김포시 통진읍 을마로211번길 90

사업의종류 :

☒ 업태	제조 제조업 제조업 제조 도매 부동산	☒ 종목	분배기 계량기박스유닛 수도꼭지, 배관자재 밸브 배관자재 임대
--	-------------------------------------	--	--


교부사유 : 재교부

사업자단위과세 적용사업자 여부 : 여() 부(☒)

전자세금계산서 전용메일주소 :

2014 년 04 월 23 일

김포 세무서장



국세청



원본대조필





문서확인번호: 1584-6831-7658-9968



공장등록증명(신청)서

접수번호 2020032011597623001		접수일 2020.03.20	처리기간 즉시
신청인	회사명 (주)신흥발브		전화번호 031-996-2501
	대표자 성명 김영우		생년월일(법인등록번호) 1201110226903
	대표자 주소(법인 소재지) 경기도 김포시 홍진읍 율마로211번길 90		
등록 내용	공장 소재지 경기도 김포시 홍진읍 율마로211번길 90	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대 []
	공장 등록일 2007년 02월 21일	사업 시작일	종업원 수 남 :18 여 :2
	공장의 업종(분류번호) 텍, 발브 및 유사장치 제조업(29133)		
	공장 부지 면적(㎡) 2935	제조시설 면적(㎡) 1144	부대시설 면적(㎡) 127.97
등록 조건			
등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)			공장관리번호 415702003051779

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2020년 03월 20일

한국산업단지공단장



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서확인확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서해당에 바코드로도 관리확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

원본대조필





제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : (주)신흥밸브
2. 대표자성명 : 김영우
3. 공장 소재지 : 경기도 김포시 통진읍 율마로211번길 90
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 볼 밸브
 - 나. 표준번호 : KSB2308
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
- 이면기재 끝.

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과
인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조
제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 07월 22일



한국기계전기전자시험연구원장
Korea Testing Certification





제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : (주)신흥밸브
2. 대표자성명 : 김영우
3. 공장 소재지 : 경기도 김포시 통진읍 율마로211번길 90
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 물용 자동 공기 배출 밸브
 - 나. 표준번호 : KSB2373
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
금속제 수도용(15, 20)

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과
인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조
제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 07월 22일



한국기계전기전자시험연구원장
Korea Testing Certification



* 변경내역 이연기재





제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : ㈜신흥밸브
2. 대표자성명 : 김영우
3. 공장 소재지 : 경기도 김포시 동진읍 울마로211번길 90
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 수도꼭지
 - 나. 표준번호 : KSB2331
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
 - 관불이 앵글 밸브
 - 수도용 앵글 밸브

「산업표준화법」 제17조제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업표준(KS)과
인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조
제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 07월 22일



한국기계전기전자시험연구원장
Korea Testing Certification



* 변경내역 이면기재

원본대조필



단체표준제품인증서

인 증 번 호 : 제 KARSE 0054 호
업 체 명 : (주)신흥밸브
대 표 자 : 김영우
공 장 소 재 지 : 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 90
공장 사업자등록번호 : 137-81-30334
인증계약 유효기간 : 2021.11.28 ~ 2024.11.27
단 체 표 준 명 : 공동주택 급수용 감압밸브
단 체 표 준 번 호 : SPS-KARSE B 0045-1705
종류·등급·호칭·모델 : 15A, 다이아프램식 / PRV-102, PRV-602

상기 제품은 본회 단체표준 인증업무규정에 따라 위와 같이 인증
된 제품임을 확인합니다.

2021 년 12 월 28 일

한 국 설 비 기 술 협 회 장



- 최초인증일 : 2018.11.28
- 최종변경일 : 2021.12.28
- 변경/재교부사유 :
- 자기 사후관리 완료기한 : 제품심사



문서확인번호 : 1032-1938-0106-9193



원본대조필



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2012-0339

2. 제조 업체명 : (주)신흥밸브

3. 대 표 자 : 김영우

4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 통진읍 을마로211번길 90

5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 통진읍 을마로211번길 90

6. 제 품 명 : 감압밸브

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 06월 14일



한국물기술인증원장



※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 'http://www.kctap.or.kr' 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2012-0339

인증기업명 : (주)신흥밸브

출력일 : 2022년 02월 04일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류, 등급 및 호칭			
종류 및 등급	호칭지표(A)	불량률 주요재료	모델명
나사식	15.20	-몸통 : 구리합금 -볼트, 너트, 스톱웨이브 : 스테인리스 -O링, 다이어프램, 디스크 : EPDM -실린더 : 구리합금+니켈크롬도금 -내부임플 : POM	PRV-100 PRV-200 PRV-600
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 「위생안전기준」에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.			
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.			
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비품으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.			

<변경사항>

연월일	내 용	확 인
2021.11.18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '19.09.19 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.06.17 까지	2021년 제11차 인증심의위원회(2021.11.18)
2019.09.19	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.10.26 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.06.17 까지	2019년 제9차 인증심의위원회(2019.09.19)
2017.10.26	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.06.18 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.06.17 까지	제89차 인증심의위원회(2017.10.26)
2017.08.21	1. 인증업체의 경영여건 및 사업정책에 따른 인증서 일부반납 - 모델명 삭제	2017.08.21
2015.06.18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '12.06.14 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '17.06.17 까지	제60차 인증심의위원회(2015.06.18)
2014.08.14	1. 본점, 사업장 도로명 주소 변경 경기도 김포시 통진읍 가현리 516-1 → 경기도 김포시 통진읍 을마로211번길 90	2014.08.14

<행정처분사항>

연월일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2022년 02월 04일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

원본대조필



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2022-0052

2. 제조 업체명 : (주)신흥앨브

3. 대 표 자 : 김영우

4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 통진읍 읍마로211번길 90

5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 통진읍 읍마로211번길 90

6. 제 품 명 : 앵글앨브

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 불지 잠조

8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2022년 03월 18일



한국물기술인증원장



※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 'http://www.kctap.or.kr' 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2022-0052

인증기업명 : (주)신홍밸브

출력일 : 2022년 03월 31일

출력자 : (주)신홍밸브 (IP:106.254.251.26)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭			
종류·등급	호칭지명(A)	불접촉 주요재질	모델명
수도용 영골밸브	15, 20/15, 20	- 몸통, 디스크 : 구리합금+Ni-Cr - 스텐들 : 구리합금+Ni-Cr - 외샤 : 스테인리스 - 누르거 패킹, 디스크 패킹 : EPDM	WAV-101C, WAV-201C WAV-202C, WAV-203C WAV-204C, WAV-205C WAV-301C, WAV-302C WAV-402C, WAV-502C
		- 몸통, 디스크 : 구리합금+Ni-Cr - 스텐들 : PA6 - 외샤 : 스테인리스 - 누르거 패킹, 디스크 패킹 : EPDM	WAV-101P, WAV-201P WAV-202P, WAV-203P WAV-204P, WAV-205P WAV-301P, WAV-302P WAV-402P, WAV-502P
관불이 영골밸브	15	- 몸통, 디스크 : 구리합금+Ni-Cr - 스텐들 : 구리합금+Ni-Cr - 외샤 : 스테인리스 - 누르거 패킹, 디스크 패킹 : EPDM	SAV-101EP, SAV-102EP SAV-201EP, SAV-202EP
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.			
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.			
※ 본 제품에 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.			

<변경사항>

연월일	내용	확인
2022.03.18	1. 신규인증 - 인증서 유효기간: '24.3.17.까지	2022년 제3차 인증심의회(2022.3.18)

<행정처분사항>

연월일	내용	확인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2022년 03월 31일

출력자 : (주)신홍밸브 (IP:106.254.251.26)

https://www.kotap.or.kr/certprint/cert_back.do?confirm_no=KCW-2022-0052&confirm_ver=1&p_type=usr&name=%28주%29신홍밸브

1/2

원본대조필



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2022-0040

2. 제조 업체명 : (주)신홍앨브

3. 대 표 자 : 김영우

4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 통진읍 읍마로211번길 90

5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 통진읍 읍마로211번길 90

6. 제 품 명 : 공기밸브

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 불지 잠조

8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2022년 03월 18일



한국물기술인증원장



※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 'http://www.kctap.or.kr' 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2022-0040

인증기업명 : (주)신흥밸브

출력일 : 2022년 03월 31일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭			
종류·등급	호칭지름(mm)	물관속 주요재질	모델명
관속제	15	- 몸통, 덮개, 밸브시트 : 구리합금 + Ni-Cr - 디스크 : NBR - O링 : EPDM - 스프링서포트 : 스테인리스 - 플로우트 : PP	AW
		- 몸통, 덮개, 밸브시트 : 구리합금 + Ni-Cr - 디스크 : NBR - O링 : EPDM - 스프링서포트, 스트러커이너 : 스테인리스 - 플로우트 : PP - 드레인밸브 : 구리합금 + 니켈도금+PTFE	TAV
* 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.			
* 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.			
* 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.			

<변경사항>

연월일	내 용	확 인
2022.03.18	1. 신규인증 - 인증서 유효기간: '24.3.17.까지	2022년 제3차 인증심의위원회(2022.3.18.)

<행정처분사항>

연월일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2022년 03월 31일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

https://www.kctap.or.kr/certprint/cert_back.do?confirm_no=KCW-2022-0040&confirm_ver=1&p_type=usr&name=%28주%29신흥밸브

1/2

원본대조필



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2012-0338

2. 제조 업체명 : (주)신홍밸브

3. 대 표 자 : 김영우

4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 동진읍 읍마로211번길 90

5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 동진읍 읍마로211번길 90

6. 제 품 명 : 볼 밸브

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 06월 14일



한국물기술인증원장



■ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 'http://www.kctap.or.kr' 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2012-0338

인증기업명 : (주)신흥발트

출력일 : 2021년 01월 11일

출력자 : (주)신흥발트 (IP:106.254.251.26)

<제품, 등급 또는 호칭>

제품·등급 및 호칭			
종류 및 크기	호칭치(A)	인증용 수량자료	무량명
일차형	15, 20, 25, 32 40, 50, 65, 80, 100	-원형 : 구리합금+니켈크롬도금 -단개 : 1. 구리합금+니켈크롬도금, 2.PPS(폴리페닐렌 설파이드) -봉 : 구리합금+니켈크롬도금	-
봉급형	15, 20, 25	-사드형 : PTFE -오링 : FKM	-
필터형	25	-원형, 스프레이아일계, 알브타 : 구리합금+니켈크롬도금 -봉 : 구리합금+니켈크롬도금 -오링 : FKM -사드형 : PTFE -필터 : 스테인레스	-

※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 용도에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.

※ 본 인증제품을 '수도법' 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.

※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.

<변경사항>

연월일	내 용	확 인
2020.07.29	1. 인증범위 추가(재질) - 일차형, 일급형 : 단개(구리합금+니켈크롬도금), PPS(폴리페닐렌 설파이드)	2020년 제7차 인증심의위원회(2020.7.24.)
2019.09.19	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.10.26, '19.08.20 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.06.17 까지	2019년 제9차 인증심의위원회(2019.09.19)
2019.08.20	1. 인증범위 추가(호칭) - 종류, 등급 및 호칭 : 일차형 80, 100	2019.07.16 현장평가
2017.10.26	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.06.18, '16.04.22 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.06.17 까지	제89차 인증심의위원회(2017.10.26)
2016.04.22	1. 인증범위 추가 - 종류, 등급 및 호칭 : 일차형 65 - 종류, 등급 및 호칭 : 필터형 25	제71차 인증심의위원회(2016.04.22)
2015.06.18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '12.06.14 인증사항('12.11.09~'14.06.19 인증사항 포함) - 다음 정기검사 신청기한 : '17.06.17 까지	제60차 인증심의위원회(2015.06.18)
2014.08.14	1. 본질, 사업장 도로명 주소 변경 경기도 김포시 통진읍 가현리 516-1 → 경기도 김포시 통진읍 물마루211번길 90	2014.08.14
2014.06.19	1. 호칭추가 - 일차형 : 32, 40, 50A	제48차 인증심의위원회(2014.06.19)
2012.11.09	1. 인증범위 추가(일차형)	제27차 인증심의위원회(2012.11.09)

<행정처분사항>

연월일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2012-0337

2. 제조 업체명 : (주)신흥밸브

3. 대 표 자 : 김영우

4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90

5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90

6. 제 품 명 : 수도용 역류방지밸브

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 06월 14일



한국물기술인증원장



※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL에 "http://www.kctap.or.kr" 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2012-0337

인증기업명 : (주)신흥밸브

출력일 : 2022년 02월 04일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류, 등급 및 호칭			
종류 및 등급	호칭지표(A)	물집속 주요재료	모델명
일자형	15, 20	- 용통 : 1. 구리합금 2. 구리합금+니켈크롬도금 - 스토프링 : 스테인리스 - 카본리치하우징, 밸브디스크, 밸브시트 : POM - 패킹, O링 : NBR	SCE-001, SCE-701, SCE-115, SCE-215, SCE-315, SCE-415, SCE-515
		- 용통 : 불리아미드 - 스토프링 : 스테인리스 - 카본리치하우징, 밸브디스크, 밸브시트 : POM - 패킹, O링 : NBR	SCE-135, SCE-535
명글형	15, 20	- 용통 : 1. 구리합금 2. 구리합금+니켈크롬도금 - 스토프링 : 스테인리스 - 카본리치하우징, 밸브디스크, 밸브시트 : POM - 패킹, O링 : NBR	SCE-101, SCE-401, SCE-501, SCE-601, SCE-801, SCE-901

※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합성을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것입니다.

※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법」 시행령 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.

※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.

<변경사항>

연월일	내 용	확 인
2021.11.18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '19.09.19~'21.05.21 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.06.17 까지	2021년 제11차 인증심의위원회(2021.11.18)
2021.07.29	1. 인증업체의 경영여건에 따른 인증서 일부반납 - 일자형(SCE-114, SCE-214, SCE-314, SCE-414, SCE-514, SCE-124, SCE-125, SCE-224, SCE-225, SCE-324, SCE-325, SCE-424, SCE-425, SCE-524, SCE-525, SCE-134, SCE-234, SCE-235, SCE-334, SCE-335, SCE-434, SCE-435, SCE-534), 명글형(SCE-201) 모델 반납	2021.07.29. 서류평가
2021.05.21	1. 인증범위 추가(물집속 주요재료) - 대상 : 일자형_불리아미드*스테인리스 제품 2. 인증범위 추가(모델명) - 대상: 전 제품	2021년 제5차 인증심의위원회(2021.05.21)
2019.09.19	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.10.26 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.06.17 까지	2019년 제9차 인증심의위원회(2019.09.19)
2017.10.26	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.06.18 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.06.17 까지	제89차 인증심의위원회(2017.10.26)
2017.08.21	1. 인증업체의 경영여건 및 사업정책에 따른 인증서 일부반납 - 모델명 삭제	2017.08.21

원본대조필



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2012-0336

2. 제조 업체명 : (주)신홍웹프

3. 대 표 자 : 김영우

4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90

5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90

6. 제 품 명 : 수격방지기

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 06월 14일



한국물기술인증원장



※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 "http://www.kctap.or.kr" 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2012-0336

인증기업명 : (주)신흥밸브

출력일 : 2022년 02월 04일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭			
종류 및 등급	호칭지표	물질특 주요재질	모델명
납사식	15, 20, 25	-물질: 구리합금 -미스본: PP -O링: EPDM -아일단: 구리합금+니켈코롬 도금	SHW-AA-S, SHW-A-S, SHW-B-S, SHW-C-S
삽입식	15	-물질: 구리합금 -미스본: PP -O링: EPDM	SHW-AA-I, SHW-A-I

* 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 '위생안전기준'에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.

* 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품의 「수도법」 시행령 제24조의2 제1항에 해당 하는지 확인하시기 바랍니다.

* 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.

<변경사항>

연 월 일	내 용	확 인
2021.11.18	1. 정기검사 통과 - 대상: '19.10.24 인증사항 - 인증서 유효기간: '23.06.17 까지 2. 분류체계 개정에 따른 제품명 변경 - 대상: 워터 헤머 흡수기 → 수격방지기	2021년 제11차 인증심의위원회(2021.11.18)
2019.10.24	1. 정기검사 통과 - 대상: '17.10.26 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '21.06.17 까지	2019년 제10차 인증심의위원회(2019.10.24)
2017.10.26	1. 정기검사 통과 - 대상: '15.06.18 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '19.06.17 까지	제89차 인증심의위원회(2017.10.26)
2017.08.21	1. 인증업체의 경영여건 및 사업정책에 따른 인증서 일부반납 - 모델명 삭제	2017.08.21
2015.06.18	1. 정기검사 통과 - 대상: '12.06.14 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한: '17.06.17 까지	제60차 인증심의위원회(2015.06.18)
2014.08.14	1. 본점, 사업장 도로명 주소 변경 경기도 김포시 통진읍 가현리 516-1 → 경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 90	2014.08.14

<행정처분사항>

연 월 일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2012-0341

2. 제조 업체명 : (주)신홍엘브

3. 대 표 자 : 김명우

4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90

5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90

6. 제 품 명 : 급수설비용 연결제품

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 06월 14일



한국물기술인증원장



※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 "http://www.kctap.or.kr" 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2012-0341

인증기업명 : (주)신흥밸브

출력일 : 2022년 02월 04일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭			
종류 및 등급	호칭지표(A)	별첨표 주요재료	모델명
일반	15, 20	-용접 : PPS(폴리페닐렌 불라이드) -호칭 : NBR	SUE-131, SUE-133
		-용접 : 나일론6 -호칭 : NBR	
	15, 20, 25	-용접 : 구리합금	SUE-101, SUE-103 SUE-104, SUE-105 SUE-115, SUE-201 SUE-203, SUE-204 SUE-205, SUE-301 SUE-303, SUE-304 SUE-305, SUE-401 SUE-403, SUE-404 SWE-200, SWE-300
		-용접 : 구리합금 + 니켈 도금	
전	15, 20, 25, 30, 40, 50, 65	-용접 : 구리합금	F * F * F F * M * F M * F * F M * M * U
		-용접 : 구리합금 + 니켈 도금	
아일단	15, 20, 25	-용접 : 구리합금	SHA-100, SHA-400 SHA-500, SHA-600
		-용접 : 구리합금 + 니켈 도금	
소켓	20	-용접 : PPE(폴리페닐렌에테르)+구리합금 *니켈+크롬도금	SHS-135, SHS-535 SHS-104, SHS-105 SHS-205, SHS-305 SHS-115, SHS-215 SHS-315, SHS-415 SHS-515, SVF-100
		-용접 : 구리합금	
	15, 20, 25	-용접 : 구리합금 + 니켈 도금	
		-용접 : 구리합금	
니플	15, 20, 25	-용접 : 구리합금	SVM-100, SUN-100
		-용접 : 구리합금 + 니켈 도금	

※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 「위생안전기준」에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유한 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.

※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.

※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.

<변경사항>

연월일	내용	확인
2021.11.18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '19.09.19~'20.07.24 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.06.17' 까지	2021년 제11차 인증심의위원회(2021.11.18)
2021.09.17	1. 인증범위 추가 - 대상: 용접이 나일론6 재질인 엘보 제품, 용접이 PPS,나일론6 재질인 엘보 제품(호칭 15A) 2. 인증범위 추가(모델명) - 대상: 전 제품 3. 분류체계 개정에 따른 제품명 변경 - 대상: 활동연결구 → 급수설비용 연결제품	2021년 제9차 인증심의위원회(2021.09.17)
2020.07.28	1. 인증범위 추가(호칭,재질) - 엘보 : 호칭, 재질추가 - 소켓 : 호칭, 재질추가	2020년 제7차 인증심의위원회(2020.7.24.)
2019.09.19	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.10.26, '18.11.05, '19.08.13 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.06.17' 까지	2019년 제9차 인증심의위원회(2019.09.19)

원본대조필



위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2020-0257
2. 제조 업체명 : (주)신홍엘브
3. 대 표 자 : 김명우
4. 본 사 주 소 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90
5. 공장 소재지 : 경기도 김포시 동진읍 을마로211번길 90
6. 제 품 명 : 수도용 스테인리스 강관 미음쇠
7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조
8. 용 도 : 급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2020년 11월 27일



한국물기술인증원장



※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 "http://www.kctap.or.kr" 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

원본대조필



인증번호 : KCW-2020-0257

인증기업명 : (주)신흥밸브

출력일 : 2022년 02월 04일

출력자 : (주)신흥밸브 (IP:106.254.251.26)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류, 등급 및 호칭			
종류 및 호칭	호칭 (mm)	검정측 주요재질	모형명
플 플렛 아답타 M	13, 20, 25, 30 40, 50, 60	- 플렛, 플, 아답타 : 스테인리스	SH-JOINT 플 플렛 아답타 M
숏 아답타 쇼켓	13, 20, 25, 30 40, 50, 60, 80	- 플렛, 플, 아답타 : 스테인리스 - 플링(고무링) : EPDM	SH-JOINT 숏아답타 쇼켓
SH 조인트 유니온 아답타	13, 20, 25, 30 40, 50, 60, 80	- 플렛, 플, 아답타 : 스테인리스 - 플링(고무링) : EPDM	SH-JOINT SH 조인트 유니온 아답타
숏 아답타 티	20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	- 플렛, 플, 아답타 : 스테인리스 - 플링(고무링) : EPDM	SH-JOINT 숏아답타 티
숏 아답타 유니온 티	20, 25, 30, 40, 50, 60, 80	- 플렛, 플, 아답타 : 스테인리스 - 플링(고무링) : EPDM	SH-JOINT 숏아답타 유니온 티

* 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 「위생안전기준」에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 다음의 성능 기능, 효과에 대해 보증할 수 없습니다.

* 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품의 「수도법」 제24조의2 제1항에 해당하지는 아니함은 확인하시기 바랍니다.

* 본 자재가 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.

<변경사항>

연 월 일	내 용	확 인
2021.07.21	1. 인증범위 추가(호칭) - 대상: SU 조인트 유니온 아답타, 80A 2. 인증범위 추가(종류) - 대상: 숏 아답타 티, 숏 아답타 유니온 티 3. 인증범위 추가(모형명) - 대상: SH-JOINT 플 플렛 아답타 M, SH-JOINT 숏아답타 쇼켓, SH-JOINT SU 조인트, 유니온 아답타, SH-JOINT 숏아답타 티, SH-JOINT 숏아답타 유니온 티	2021.07.21. 현장평가
2020.11.27	1. 신규인증 - 다음 정기검사 신청기한 : '22.11.26.까지	2020년 제11차 인증심의위원회(2020.11.27.)

<행정처분사항>

연 월 일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		

원본대조필



시험성적서

심학서 번호 : T2021-07928

出品人：陈其南

ISRAELI
- 1984

06 月 11 日 星期二

0211-9966-2501

0211-9966-2501

1. 시료명 : 수도권 강암발토
 2. 다과 및 용도 : PPH-102, 15A
 3. 시험처리 용도 : 용광로시험
 4. 검사일자 : 2021.07.15
 5. 시험일자 : 2021.07.19 ~ 2021.08.10
 6. 시험장소 : SPS-KARSE B 0045-1705(2015. 12. 22 개량)
 7. 시험결과 : 불기 함량

日期: 2014/11/14

16004

電話：0432-82-1111

10/10

「**「臺灣省教育廳」**係由「臺灣省政府」所屬之行政機關，其職掌為掌理全省教育行政，並監督各縣市教育局，其組織及職掌如下：」



2007 10 08 08:11

한국기계전기전자시험연구

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

www.1800-ecrt-act.net

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–107

Code No.: 33024-JOMES-LV18

10

www.elsevier.com/locate/jmb



각
종
학
시

주문 문의 : 02-07928

Figure 1

0-9 1-800-678-6787

[illegible]

1-2. 400 10 107 0100

연구자명	장차	시험방법	시험결과	비고
신승호 김영희 김영희	15A	내열 및 내구성능 시험 (4명 : 80℃ 100% RH 40시간, 8명 : 100℃ 100% RH 40시간, 8명 : 85.0℃ ± 1.0℃, 14명 : 140% 습도 [350 ± 40] MPa, 500,000회)		여성용

1-3. 정액가산금액 산정

시도명	작업	시도결과	단위	시도연월
수도권 간접지원	15%	11.3억 원(2015.10.27) 총 228억 원 연구개발용 10.3억 원	Urban	49

444 PETER J. KENNEL

Page 12 of 17

Order No.: 33755-1005-1-UNST





시험결과

시험서 번호 : T2021-07928

1-4. 시험결과 상세

시험종	규격	시험종목	단위	시험결과	
				1차측 압력	2차측 압력
수소용 감압밸브	15A	정압압력 시험 (15.0 MPa)	MPa	300	148
				400	149
				500	149
				600	149
				700	149
				800	150
				900	151
				1 000	153
				900	149
				800	146
				700	143
				600	142
				500	141
				400	141
				300	141

API 608-06 Rev.2

Page : 3 of 7

Code NO : 2026-JQMS-UM91



시험결과

시험서 번호 : T2021-07928

1-5. 압력조정 성능

구분	1차측 압력 300 kPa		1차측 압력 400 kPa		1차측 압력 500 kPa		1차측 압력 600 kPa	
	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)
1	0	246	0	251	0	252	0	253
2	10	209	9	204	9	206	10	188
3	20	185	20	188	20	186	19	181
4	30	168	31	172	30	173	29	171
5	40	150	41	156	40	159	40	156
6	50	127	51	142	50	144	50	142
7	60	96	61	128	61	128	61	127
8	70	57	70	100	71	112	69	115
9	78	12	79	68	79	97	80	98
10	-	-	91	14	91	58	91	81
11	-	-	-	-	101	15	100	49
12	-	-	-	-	-	-	108	16
13	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	1차측 압력 700 kPa		1차측 압력 800 kPa		1차측 압력 900 kPa		1차측 압력 1 000 kPa	
	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)	유량 (l/min)	2차측 압력 (kPa)
1	0	255	0	255	0	255	0	257
2	10	198	10	181	10	179	10	195
3	20	178	20	174	20	172	20	170
4	29	168	29	164	29	162	29	159
5	40	152	40	149	40	147	40	144
6	50	139	49	136	50	133	51	127
7	60	126	59	123	59	119	61	112
8	70	111	68	109	68	104	69	98
9	80	95	78	92	80	83	80	80
10	90	76	90	72	89	71	90	61
11	100	61	100	59	100	55	100	43
12	113	17	110	38	109	41	111	26
13	-	-	118	18	120	18	115	18

Page : 4 of 7

Code NO : 2026-JQMS-UM91



시험성적서

발행처 번호 : T2021-14059
 회사명 : (주)신흥테크
 대표자 : 김영우
 주소 : 경기도 진주시 동진로 211번길 90
 연락처 : 031-996-2501
 1. 시험명 : 수도용 영강열보
 2. 규격 및 형식 : /
 3. 발주처의 용도 : 공장관리용
 4. 시험일자 : 2021.12.20
 5. 시험결과 : 2021.12.24 - 2022.01.07
 6. 시험결과 : KS B 2331(수도용지, 2017.12.11 제정)
 7. 시험결과 : 불리 참조

시험자 : 최성우

5/499

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서에 관하여 KS B 2331(수도용지) 및 KS B 2331(수도용지)의 규정이 없으며, 해당사항이 없는지 확인하고, 필요시 제정된 규정을 적용한다.
2. 이 성적서는, 본 시험결과에 대한 검토를 포함하여 발급한다.
3. 이 성적서는, 본 시험결과에 대한 검토를 포함하여 발급한다.



2022년 01월 21일

한국기계연구원 시험연구본부



www.ktc.or.kr 17960 경기도 평택시 포승읍 평안로156번길 87
 TEL: 031-481-4541

제출처 : (주)신흥테크

Page : 1 of 3

Code NO : 318Y-ASW11-AEUG



시험결과

발행처 번호 : T2021-14059

1. 시험결과

1-1 시험결과 : 수도용 영강열보, 15 A

시 료	항 목	단 위	시 험 결 과
수도용 영강열보, 15 A	내압 성능 (수압 1.7 MPa, 1분)	—	이상없음
	물통과 함께 성능 (수압 0.15 MPa)	MPa	0.4
	조각 성능	—	이상없음

1-2 시험결과 : 수도용 영강열보, 20/15 A

시 료	항 목	단 위	시 험 결 과
수도용 영강열보, 20/15 A	내압 성능 (수압 1.7 MPa, 1분)	—	이상없음
	물통과 함께 성능 (수압 0.15 MPa)	MPa	0.5
	조각 성능	—	이상없음

1-3 시험결과 : 수도용 영강열보, 20 A

시 료	항 목	단 위	시 험 결 과
수도용 영강열보, 20 A	내압 성능 (수압 1.7 MPa, 1분)	—	이상없음
	물통과 함께 성능 (수압 0.15 MPa)	MPa	0.6
	조각 성능	—	이상없음

제출처 : (주)신흥테크

Page : 2 of 3

Code NO : 318Y-ASW11-AEUG





서형성시험시

상하차 번호 : T2021-07666

三、结论

三陽縣志(卷之六)

● 2010 年 10 月 1 日起

이재명
김영춘
한정호(사)
한정호

電話: 031-996-2501

이름 : 박지현
학번 : 2017-000000

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

고. 성취식별의 원도: 통상적인 원

2021.07.08

2021 07 20 - 2021 07 22

KS B 2373 철도차량기체시험법 (2016. 12. 19 개정)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

시행일자 : 2017년 1월

생기령

출판사 : 태영출

2/4/20

二、分級辦理。凡屬重要工程，應由該管機關，分別輕重緩急，分別辦理。其輕微工程，可由該管機關，分別輕重緩急，分別辦理。其輕微工程，可由該管機關，分別輕重緩急，分別辦理。



2021年 07月 23日

한글기계전자시험연구회

Copyright © 2009 by John Wiley & Sons, Inc.

1-800-428-4339

www.kci.go.kr

Code MO : REGW-VI74-PVMS

MANAGEMENT CONSULTING

1000



각
종
학
회

등록번호 : 12011-07665

收據號碼: 1

사	시	시	시
로	정	정	정
	장	장	장
	소	소	소
프	프	프	프
리	리	리	리
아	아	아	아
이	이	이	이
엔	엔	엔	엔
드	드	드	드

ACTIVITY 2



總代理：中國醫藥集團公司

and 1996-1997 (Nov-2)

Page: 2 of 3

Code No. : 10209-V12.4-11045



Korea Testing Certification Institute

시험성적서

성적서 번호 : T2021-14058
 회사명 : (주)신용정보
 대표자 : 장영우
 주소 : 경기도 김포시 통진읍 물마로211번길 90
 1. 시험품 : 불검
 - 규격 및 형태 : /
 2. 성적서의 용도 : 품질관리용
 3. 접수일자 : 2021.12.20
 4. 시험일자 : 2021.12.30 ~ 2022.01.07
 5. 시험방법 : KS B 2308 불검법(2016.12.19., 개정)
 6. 시험결과 : 불기 점수

시험자 : 허성우
 승인자 : 이영수

1. 이 성적서의 형식은 KS Q ISO 17025 및 KS Q ISO 17020 인증의 관행에 따르며, 해당이 아닌 시험 자료 및 시험 항목으로 시험한 결과에 대해
 어떤 책임도 지지 않음을 보증하여드립니다.
 2. 이 성적서는 국내 시험과 관련이 있을 경우, 관련 규정 및 표준을 준수하여 시험할 수 있으며 특히, 관련 규정을 준수하여
 국내 시험에 있어 관련되는 용어에 대한 부속 A에서 확인할 수 있습니다.



2022년 01월 21일

한국기계전기전자시험연구원

www.ktc.or.kr 17960 불기/불검
 TEL : 031-681-0541

440P108 005Rev.40

Page : 1 of 5

Code NO : Z505-LSM-02AP



Korea Testing Certification Institute

시험결과

성적서 번호 : T2021-14058

1. 시험결과
 1-1 시험결과 : 불검(0.08 MPa, 나사식, 밀리형)

시험 항목	시험결과		
	내압 성능 (수압 2.94 MPa, 60초)	시험 누설 (공압 1.76 MPa, 60초)	적용 (204 N 이하)
불검 (0.08 MPa, 나사식, 밀리형)	15 A	이상없음	이상없음
	20 A	이상없음	이상없음
	25 A	이상없음	이상없음
	32 A	이상없음	이상없음
	40 A	이상없음	이상없음
	50 A	이상없음	이상없음
	65 A	이상없음	이상없음

1-2 시험결과 : 불검(0.08 MPa, 나사식, 밀리형)

시험 항목	시험결과		
	내압 성능 (수압 2.94 MPa, 60초)	시험 누설 (공압 1.76 MPa, 60초)	적용 (204 N 이하)
불검 (0.08 MPa, 나사식, 밀리형)	15 A	이상없음	이상없음
	20 A	이상없음	이상없음
	25 A	이상없음	이상없음
	32 A	이상없음	이상없음
	40 A	이상없음	이상없음
	50 A	이상없음	이상없음

440P108 Rev.2

Page : 2 of 5

Code NO : Z505-LSM-02AP



시험결과

생략시 번호 : T2021-14058

1-3 시험결과 : 불발(1.96 MPa, 낙사시, 잉라형)

시험 항목	시험결과		
	내압 성능 (수압 2.94 MPa, 60초)	시트 누설 (공압 2.95 MPa, 60초)	작동 (294 N 이하)
불발 (1.96 MPa, 낙사시, 잉라형)	15 A	이상없음	이상없음
	20 A	이상없음	이상없음
	25 A	이상없음	이상없음
	32 A	이상없음	이상없음
	40 A	이상없음	이상없음
	50 A	이상없음	이상없음
	65 A	이상없음	이상없음
	80 A	이상없음	이상없음
	100 A	이상없음	이상없음

1-4 시험결과 : 불발(0.98 MPa, 낙사시, 잉라형)

시험 항목	시험결과		
	내압 성능 (수압 2.94 MPa, 60초)	시트 누설 (공압 3.76 MPa, 60초)	작동 (294 N 이하)
불발 (0.98 MPa, 낙사시, 잉라형)	15 A	이상없음	이상없음
	20 A	이상없음	이상없음
	25 A	이상없음	이상없음

1-5 시험결과 : 불발(0.98 MPa, 낙사시, 잉라형)

시험 항목	시험결과		
	내압 성능 (수압 2.94 MPa, 60초)	시트 누설 (공압 3.76 MPa, 60초)	작동 (294 N 이하)
불발 (0.98 MPa, 낙사시, 잉라형)	15 A	이상없음	이상없음
	20 A	이상없음	이상없음
	25 A	이상없음	이상없음

AP1P008-05 Rev.2


Page : 3 of 5

Code NO : Z095-LSM-02AP

시험결과

생략시 번호 : T2021-14058

2. 시트 사진



AP1P008 Rev.2

Page : 4 of 5

Code NO : Z095-LSM-02AP



Korean Testing Certification Institute

시험성적서

등록번호 : T2021-14051

[illegible]

市、縣、區、鎮、村、組

경기도 김포시 남양읍 남양로 31번길 50

031-006-2501

1. 시 도 명 : 대전광역시
2. 국 제 및 학사 : (주)산림경제, 다산기(AA, B, C)
3. 영 령 지역 명도 : 봉정관리원
4. 입 소 일자 : 2021.12.20
5. 시정일자 : 2021.12.29 ~ 2022.01.13
6. 시정장소 : SP5-KAROS B 002-0183(남대전역) 풍수거, 2016.09.09. 개관)
7. 시정방법 : 물치 정조

출판처 : 이문우

6/409

食パン: 4個

10/8/1

- [illegible]



國立臺灣大學

2019年12月12日




www.kit-re.kr | TEL 02-62 8941 500 | FAX 02-62 8941 502
TEL 031-481-0541

University of Maryland

Page 1 of 1

Code No: C8804-5114-1-01T



Kerala Testing Certification Institute

과학철학서

등록번호 : T2021-14061

- 1-1 시험결과 : 원시재료 중수거


시험항목	단위	기 준 치	시험결과		
			AA	B	C
가스실 충전압력	MPa	가스실 압력은 (414 ± 21) kPa 일 것	395	406	396
	① MPa	a) (0 ± 1) N 의 힘을 1시간 동안 (414 ± 21) kPa의 압력으로 시험을 충수기에 가한 후 상온에 2시간 동안 방치 b) 가스실 충전압력 시험 시, 충전압력은 (414 ± 21) kPa 일 것	398	402	399
	② MPa	a) (80 ± 1) N 의 힘을 1시간 동안 (414 ± 21) kPa의 압력으로 시험을 충수기에 가한 후 상온에 2시간 동안 방치 b) 가스실 충전압력 시험 시, 충전압력은 (414 ± 21) kPa 일 것	399	404	400
내압성 시험	MPa	a) (120 ± 1) N 의 힘을 1시간 동안 (414 ± 21) kPa의 압력으로 시험을 충수기에 가한 후 상온에 2시간 동안 방치 b) 가스실 충전압력 시험 시, 충전압력은 (414 ± 21) kPa 일 것	394	405	397
	내압 시험	a) 수압기로 3,000 kPa 이상의 압력을 1시간 동안 가할 b) 가스실 충전압력 시험 시, 충전압력은 (414 ± 21) kPa 일 것	395	406	395
	내구성 시험	a) 충수기 내의 피스톤이 움직일 수 있는 최대 횟수로 10,000회 왕복운동 시험 b) 가스실 충전압력 시험 시, 충전압력은 (414 ± 21) kPa 일 것	395	400	396

© 2006 Blackwell Publishing Ltd

Page 12 of 12

Code No.: C01001-5F PV-LG7T





Korean Testing Certification

시험성적서

성적서 번호 : T2020-14450

회사명 : (주)스마트빌

대표자 : 김영우

연락처 : 031-926-2501

주 소 : 경기도 김포시 통진읍 통진로211번길 90

1. 시험종 : 수도용 스테인리스 강관 이용식

· 관제 및 형식 : [13A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A]

2. 합격여부 : 통과

3. 접수일자 : 2020.11.13

4. 시험일자 : 2020.12.11 ~ 2020.12.11

5. 시험방법 : SP5-KWMA-0100-2-0719 수도용 스테인리스 강관 이용식 (2019.11.05., 개정)

6. 시험결과 : 불리 참조

시험자 : 이광수

이광수

승인자 : 이광수

이광수

1. 이 성적서는 시험결과에 따라 시험대상품의 품질을 보증하는 시험결과를 증명합니다.
2. 이 성적서는 시험대상품의 품질이 합격인 경우에만 유효하며, 합격인 경우에도 시험대상품의 품질을 보증하지 않습니다.
3. 이 성적서의 사용은 무효입니다.



2020년 12월 16일

한국기계전기전자시험연구원




www.ktc.or.kr 15809 경기도 김포시 통진로 29

TEL 031-428-6441

한국기계전기전자시험연구원

Page 1 of 2

Code NO : S559Q-E228E-571N



Korean Testing Certification

시험결과

성적서 번호 : T2020-14450

1. 시험결과

시험종	항목	단위	시험결과
수도용 스테인리스 강관 이용식	13A	MN	4.1
	20A		7.1
	30A		9.8
	40A		11.2
	50A		18.0
	60A		26.7
	80A		53.6

2. 시험장소 : ■ 고압시험실 □ 원형시험실
(주 소 : 경기도 김포시 통진로 29)

3. 시험결과

시험항목명	기거번호	교정일자	차기 교정일
한국기계전기전자시험연구원	3235	2020-07-03	2021-07-03
한국기계전기전자시험연구원	2070-31	2020-04-24	2021-04-24
한국기계전기전자시험연구원	5628-05	2020-05-11	2021-05-11
한국기계전기전자시험연구원	1769-15	2020-11-10	2021-11-10

참고

한국기계전기전자시험연구원

Page 2 of 2

Code NO : S559Q-E228E-571N



(주)한국농업기술진흥원

行總匯計

(수) 2000년 1월 10일

11月10日

서적상품

【附註】

[illegible]

11 11 11 11 11

서적상품

【附註】

년도	건설사	현장	년도	건설사	현장
2007	현대건설	하동 하진	2007	현대건설	북부 신항
2007	삼성건설	양산 수봉	2007	한신건설	양산 북항
2007	한도건설	영안 북서	2007	한양	북양 신항
2007	한도건설	대동 남서	2007	한양	구리 수봉
2007	대성	대곡 다수	2007	한화건설	서흥 개천
2007	서원건설	부산 동중	2007	한화건설	고창 신항
2007	서원건설	부산 북동	2007	한화건설	고창 개천
2007	신호산업건설	서원 남동	2007	한화건설	한주 북항
2007	신해건설	양산 남동	2007	한화건설	대곡 북서
2007	한진건설	인천 남동	2007	한화건설	대곡 남동
2007	신원건설	이천북 구천	2007	한화건설	수원 남동
2007	영우건설	양산 남동	2007	한화건설	북양 신항
2007	영우북한	중부 북동	2007	한화건설	북양 신항
2007	영진건설공사	서흥 북동	2007	한화건설	서흥 개천
2007	영미건설	하남 남동	2007	현대건설개발	수원 남동
2007	해동건설	부산 남서	2007	현대건설개발	서흥 남동
2007	해동건설	서흥 남동	2007	현대건설개발	북양 신항
2007	해동건설	양주 북동	2007	현대건설(미수입)	양주 남동
2007	해동건설	양주 북동	2007	현대건설	양주 남동
2007	해동건설	서흥 남동	2007	현대건설	고창 남동
2007	해동건설	서흥 남동	2007	현대건설	구리 개천
2007	유우건설	수원 북동남동	2007	현대건설	북양 신항
2007	대영건설	서원 남동	2007	현대건설	양주 남동
2007	대영건설	서흥 북동	2007	현대건설	양주 남동

11 月 25 日

남품심을적서

(프리미엄에어포트)

[illegible]

二、

서적실품납

(부리쥬에어베트)

[illegible]

五、

서적품감

(통합거치시스템)

[illegible]

11 300 000

서적실보


(통합거치시스템)

[illegible]

二、三、四、五

※ 본 카다록에 기재된 사양은 품질향상 및 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

2022년 04월 인쇄



경기도 김포시 통진읍 울마로211번길 90

TEL 031.996.2501~3

FAX 031.996.2504

E-mail 9962501@naver.com

